

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЗСЭА.674243.611

Опросный лист
Для ретрофита выкатного элемента КРУ на 6-10 кВ

№ п/п	Запрашиваемые данные	Ответы заказчика	Примечание	
1	Тип КРУ	К-26		
2	Завод изготовитель, год изготовления КРУ			
3	Номинальное напряжение (6, 10 кВ)			
4	Номинальный ток выключателя, А			
4а	Номинальный ток отключения выключателя, кА			
5	Тип существующего выключателя			
5а	Тип привода заменяемого выключателя			
6	Тип устанавливаемого выключателя			
7	Оперативный ток управления			
8	Материал и сечение шин			
9	Тип втычных контактов	Ламельные контакты Контакты типа "тюльпан"		
10	Тип разъемных контактов вспомогательных цепей	СШР55	Harting V	2РТТ48
11	Наличие ОПН, тип			
12				
13	Механизм доводки (червячный редуктор, рычажный)		рычажный	
14	Место установки блока управления	На фасаде В/Э V		В релейном отсеке
15	Тип применяемого блока управления			
16	Тип трансформатора напряжения		-	
17	Тип блокировки	комплект установки ЭМБЗ	комплект установки ЗБ-1М	без блокировки
18	Цвет	фасад	RAL 9001	
		ВЭ	RAL 7001	
19	Сведения о доставке	доставка поставщика V	самовывоз	

Примечание - Необходимые параметры заполнить.
Параметры, неопределенные Заказчиком, изготовитель выбирает самостоятельно.

Дополнительные требования

Согласовано

Утверждаю

"_ " 2021г.

"_ " 2021г.

Technical drawing of a circuit breaker assembly. The side view (left) shows dimensions: 43, 661, 473, 1320, 825, 646*, 685, 320, 819, 198, 452, 858, 15. The front view (right) shows dimensions: 102, 837, 230, 230, 1390, 660.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗСЭА.674243.611	Блок выключателя ВВ-TEL	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.									
Проб.									
Т.контр.									
Н.контр.					Опросный лист на выкатной элемент К-26	000 "ПКП" ЗСЭА"	Лист	Листов	1
Утв.									

Копировал

Формат А3